

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
02.06.2023 42230061000206375492



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 190

Дата проведения профилактического визита
07.06.2023

Профилактический визит был проведен:

Климовым Сергеем Николаевичем – государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85», ИНН: 4205242745.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

Форма проведения профилактического визита:

По месту осуществления деятельности контролируемого лица, по адресу: 650071, Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, пр. В. Михайлова, дом 5, пр. В. Михайлова, дом, 5-Б

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица, либо в формате видеоконференцсвязи в отношении объекта защиты (указывается адрес))

Основания проведения профилактического визита:

Отношение объекта контроля к категории высокого риска.

(Индикаторы риска нарушения обязательных требований; наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований; отношение объекта контроля к категориям ЧВР, ВР, ЗНР; по инициативе контролируемого лица; начало осуществления контролируемым лицом деятельности в определенной сфере)

Содержание профилактического визита:

В ходе профилактического визита до лица доведены основные требования пожарной безопасности установленные нормативно правовыми актами, нормативными документами в области пожарной безопасности, а именно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020. «Свод правил. Системы

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; СП 485 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 1.13130. 2020. «Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 85», проинформировано что в соответствии с критериями отнесении объекта к определенной категории риска, периодичность проведения плановых проверок для указанных категорий риска определяется в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности.

Лицу разъяснены основные формы проведения контрольных (надзорных) мероприятий, определенных Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») и Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, а также перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках проводимых мероприятий.

Контролируемое лицо предупреждено об ответственности установленной законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности.

Также лицу предложено осуществить следующие мероприятия с целью снижения категории риска и исключения возможной угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям:

- осуществлять комплекс мероприятий по поддержанию в исправном состоянии средств противопожарной защиты объекта, существующие системы АУПС; СОУЭ;

- эксплуатировать пути эвакуации и эвакуационные выходы объекта в соответствии с требуемыми нормами.

содержание информации, доведенной до контролируемого лица в ходе профилактического визита

Должностное лицо, составившее лист беседы:
Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Климов С.Н.

(фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)



(подпись)

Лист профилактической беседы получил(а):

М.И. Криворучко М.Ю.

отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с листом профилактической беседы
 (дата и время ознакомления)

« 04 »

06

2023г.

(подпись)